



Tykocin, 21 sierpnia 2019 r.

znak RO. 271.2.12.2019

Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: RO. 271.2.12.2019 z sierpnia br. dot. realizacji zamówienia publ. pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jezewo Stare wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Treść zapytań:

1. Do kogo należy karczowanie zarośli / krzaków w całości linii ogrodzenia?

Odp. Zamawiającego: karczowanie krzaków i zarośli będzie należeć do wykonawcy.

2. Korona istniejącego drzewa koliduje z budową zbiorników wyrównawczych. Czy te drzewo będzie usunięte? Proszę o podanie terminu.

Odp. Zamawiającego: drzewo zostanie usunięte w terminie do 31 października 2019 r.

3. Proszę o złożenie oświadczenia przez Zamawiającego, że projektowana technologia uzdatniania wody będzie skuteczna w stosunku do usunięcia z wody manganu. Załączony projekt na stronie nr 53 przewiduje złoża kwarcowe, które w obecnej istniejącej technologii są całkowicie nieskuteczne. Zawartość magnezu w wodzie uzdatnionej na w/w złożach jest na poziomie ok. 130 ug/l.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że należy przyjąć złoża filtracyjne o następujących parametrach (opisane na stronie 53 projektu budowlanego):

warstwa podtrzymująca:

- złoża kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubość warstwy 10 cm
- złoża kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubość warstwy 10 cm
- złoża kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubość warstwy 10 cm

4. Załączona dokumentacja projektowa nie przewiduje również ewentualnego usunięcia z wody mikroorganizmów, których zawartość jest badana w zakresie podstawowym przez PSSE (brak badań na obecność mikroorganizmów w wodzie surowej).

Odp. Zamawiającego: istniejąca sytuacja na ujęciu nie wymaga wprowadzania dodatkowych technologii w celu usunięcia mikroorganizmów.

5. W związku z prawdopodobieństwem długiego wypracowywania się technologii na usunięcie manganu prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 5% lub wydłużenia terminu realizacji.

Odp. Zamawiającego: brak podstaw do zmiany warunków przewidzianych w dokumentacji przetargowej.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński