



Tykocin, 26 sierpnia 2019 r.

znak RO. 271.2.12.2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje w załączeniu treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: RO. 271.2.12.2019 z sierpnia br. dot. realizacji zamówienia publ. pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Tykocin ETAP II – rozbudowa z przebudową (modernizacją) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo Stare wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

dot. wyjaśnień treści siwz opublikowanych w dniu 21 sierpnia br. na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

#### Treść zapytania:

1. Proszę o precyzyjną odpowiedź na pytanie nr 3, gdyż udzielona odpowiedź jest niezgodna z projektem (podano tylko warstwy podtrzymujące bez właściwej warstwy filtracyjnej). Nie zajęto stanowisko w kwestii skuteczności zaprojektowanej technologii.
2. Brak projektu oraz przedmiarów na wykonanie wieńca budynku pod konstrukcję dachu. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że należy przyjąć złoża filtracyjne o następujących parametrach (opisane na stronie 53 projektu budowlanego):

#### warstwa podtrzymująca:

- złoża kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubość warstwy 10 cm
- złoża kwarcowe o uziarnieniu 4-8mm, grubość warstwy 10 cm
- złoża kwarcowe o uziarnieniu 2-4mm, grubość warstwy 10 cm

#### właściwa warstwa filtracyjna:

- złoża katalityczne o uziarnieniu 0,5-1,5mm, grubość warstwy 50 cm
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, grubość warstwy 50 cm

Ad. 2. Projektu nie ma i nie zostanie sporządzony (nie jest wymagany). Wieniec budynku: żelbetowy z betonu kl. B20 o przekroju 25 x 25 cm zbrojony 4 x 12 mm. Strzemiona  $\varnothing$  6.

Wykonawca ma obowiązek dokonania pompowania oczyszczającego każdej studni po 48 h i zbadania wody surowej na podstawie parametrów fizykochemicznych (zgodnie z poz. 28 przedmiaru branży sanitarnej).

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Z upoważnienia Burmistrza

Robert Słodorski  
Z-ca Burmistrza