

Tykocin, 11.05.2020 r.

znak sprawy: RIŚ. 271.2.4.2020

III wyjaśnienie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znak RIŚ. 271.2.4.2020 z dn. 29 kwietnia 2020 r. na zadanie pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz i przebudowa ul. Kombatantów w Tykocinie** wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1: Czy w związku z rozbieżnościami w dokumentacji Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT-2 2014 i WT-1 2014?

Pytanie nr 2: Czy w związku z rozbieżnościami w dokumentacji Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT-2 2014 i WT-1 2014.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SST D.05.03.05 możliwe jest wykonanie:

- warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki typu AC8W 50/70 lub AC11W 50/70 dla KR1o średniej grubości warstwy 4 cm,
- warstwy ścieralnej z mieszanki typu AC8S 50/70 lub AC11S 50/70 dla KR1 o grubości warstwy 4 cm zaprojektowanych na podstawie WT-1 z 2014 r. i WT-2 z 2014 r.

Podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl>.

BURMISTRZ TYKOCINA
(-) Mariusz Dudziński

Podpis Kierownika Zamawiającego