

Tykocin, 10.06.2021 r.

RNZ.271.2.6.2021

## **Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie**

– przetarg nieograniczony

### **Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

**I.** Na podstawie art. 284 ust. 1 – 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**1. Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu z 90 dni na minimum 150 dni. Prace żelbetowe przy kładce oraz przy wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej nie są możliwe do wykonania w tak krótkim czasie.**

*Odp. Termin realizacji zostaje przedłużony z 90 dni na 150 dni.*

**2. Poz. 14 przedmiaru robót. Proszę o informację jakich prac dotyczy ta pozycja. W szczegółach opisane są rurociągi, studnie, wpusty deszczowe, separator oraz system rozsączający czego projekt nie zawiera.**

*Odp. Zamawiający dołącza nowy przedmiar oraz kosztorys ofertowy.*

**II.** Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ znak RNZ. 271.2.6.2021 w następujący sposób:

▪ w rozdz. VII. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**  
zapis „90 dni od podpisania umowy” otrzymuje brzmienie „**150 dni** od podpisania umowy”.

▪ w rozdz. XVIII. **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT**  
zapis „18.06.2021 r.” otrzymuje brzmienie „**21.06.2021 r.**”

**zał. przedmiar i kosztorys ofertowy**

---

Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Iwona Dworząńczyk