



## Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

ul. Browarna 2, 16-080 Tykocin

[www.umtykocin.pl](http://www.umtykocin.pl)

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W TYKOCINIE  
16-080 Tykocin, ul. Browarna 2  
NIP: 966-05-93-910

### dot. Wodociąg Saniki – miejscowości zaopatrywane Saniki, Popowlany, Lipniki

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie informuje, o przekroczeniu normatywu higienicznego w zakresie manganu 56  $\mu\text{g/l}$  i żelaza 213  $\mu\text{g/l}$  w próbie wody pobranej z wodociągu Saniki. Przekroczenia nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych. Po otrzymaniu wyniku w dniu 05.10.2023r. zostały podjęte działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz.U.z 2017r, poz.2294):

1. Płukanie sieci,
2. Sprawdzenie napowietrzania,
3. Sprawdzenie poziomu złóż filtracyjnych,
4. Dodatkowy pobór wody.

W dniu 05.10.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku został poinformowany o przekroczeniach. Po otrzymaniu sprawozdania, w dniu 11.10.2023r Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie został poinformowany o warunkowej przydatności wody. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Komunikacie z dnia 10.10.2023r, który niezwłocznie po otrzymaniu został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Tykocin oraz zawieszony na tablicach informacyjnych w miejscowościach zaopatrywanych z wodociągu Saniki.

Dodatkowo informujemy, że wynik w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów jest normatywny i odpowiada obowiązującym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu.

p. o. Kierownika  
Gminnego Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

*Wysoka*  
Jolanta Wysocka

