

Tykocin dn. 22.04.2011r.

RO 271.3-1. 2011

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego Nr RO 271.3.2011 na:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w dwóch budynkach Urzędu Miejskiego w Tykocinie przy ulicy Żłotej 2 i Placu Czarnieckiego 2”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję że zostało skierowane zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego Nr RO 271.3.2011 na:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi w dwóch budynkach Urzędu Miejskiego w Tykocinie przy ulicy Żłotej 2 i Placu Czarnieckiego 2”
o treści jak poniżej na które udzielam odpowiedzi:

Treść pytania

W związku z rozbieżnościami między przedmiarem a dokumentacją projektową proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane:

- obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe, obróbki kominów, podokienniki) w podziale na poszczególne budynki,
- system odwodnienia dachu – w podziale na poszczególne budynki
- komunikacja kominarska – w podziale na poszczególne budynki
- płotki przeciwniegiowe- w podziale na poszczególne budynki

Odpowiedź

W budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Żłotej 2 wszystkie obróbki, rynny, rury spustowe, płotki, ławy kominarskie są z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachówki, a parapety w kolorze okien.

W budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Czarnieckiego 2 wszystkie w/w elementy są z blachy miedzianej.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowski