

Nr obw. RK/...	1	2	3	4	5	6	7
Moc P[kW]	0,4	2,0	–	0,1	0,4	–	0,4
Prąd I [A]	1,9	9,7	–	4,2	2,0	–	2,0
Nazwa odbioru	oświetlenie kottowni	gniazda wtyczkowe	rezerwa	napięcie 24V	regulator kottowy VITOLIG 150	rezerwa	regulatot obiegów grzewczych VITOTRONIC 050 HK 3W

BIURO PROJEKTOWO–USŁUGOWE "BIARO" S.C. w BIAŁYMSTOKU			Rys. nr 3/4
Zadanie inwestycyjne	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO		Adres: Tykocin ul. Złota 2
Obiekt	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Nazwa rysunku	SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICA RK		Skala:
Projektant	inż. GRZEGORZ ROSZCZYŃSKI		Upr. Bł/241/76 Bł/329/89
Sprawdził	inż. KRZYSZTOF SŁOMIŃSKI		Upr. Bł/134/79

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM (KC I Dz.U.Nr24,poz.83 zdn.4.02.94)
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE