



- UWAGI:
- 1-Pod kotłem należy wykonać fundament o wymiarach 105x60x10cm
- 2-Ściany wewnętrzne i strop kotłowni powinny mieć odporność ogniową EI120
- 3-Dzwi kotłowni powinny mieć odporność EI60

Projektowanie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		SANID Piotr Dziemianowicz biuro@sanid.pl tel. 508 289 229	
OBIEKT:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tykocinie: Urzędu Miejskiego przy ulicy Ziutej 2 i placu Czarnieckiego 2 na działkach nr ewidencji geod. 1833/6, 1816/1, 1816/2, 1456/2, 1815 oraz 1478		
INWESTOR:	Gmina Tykocin, ul. Ziota 2, 16-080 Tykocin		
RYS.nr I.S.3	Rzut kotłowni		
SKALA:	1:50	DATA:	16.V.2011r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Dziemianowicz PDL/0147/POOS/09	Projekt budowlany	