

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Oznaczenie	Wyszczególnienie	Ilość	Producent Dystrybutor
K	Kocioł wodny niskotemperaturowy olejowy G125 WS SE o mocy nominalnej 40kW z palnikiem olejowym	1	Buderus
Log	Regulator Logamatik 4211 z modulem FM242	1	Buderus
ATS	Czujnik temp. zewnętrznej ATS	1	
VTS	Czujnik temp. na instalacji c.o.	2	
T1	Czujnik temp. na instalacji	1	
T2	Czujnik temp. na instalacji	1	
NW	Naczynie wzbiocze przeponowe Zilmet NG25, 6 bar	1	Reflex
ZB1	Zawór bezpieczeństwa c.o. SYR 1915 Dn1/2" , ciśnienie otwarcia 3bar	1	SYR
PM	Pompa mieszająca kotła typ UPS 25-40; 1x230,50Hz	1	Grundfos
PO1	Pompa obiegowa (UM) – c.o. ALPHA2 25-50 130, 1x230, 50Hz	1	Grundfos
PO2	Pompa obiegowa (USC) – c.o. ALPHA2 25-50 130, 1x230, 50Hz	1	Grundfos
SYR	Zabezpieczenie stanu wody 933.2	1	SYR
HZR1	Zawór trójdrogowy mieszający typ HRB 3 dn20 z siłownikiem AMB 162 (140s/90°)	1	Danfoss
HZR2	Zawór trójdrogowy mieszający typ HRB 3 dn15 z siłownikiem AMB 162 (140s/90°)	1	Danfoss
ZU	Zawór uzupełniania zładu	1	SYR
MAG	Magnetyzer MI-0 1 1/2"	1	Infracorr
FS	Filtr siatkowy DN40	1	Perfexim
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5	Zawór kulowy gwintowany 6 bar, 100°C		Perfexim
	DN40	3	Perfexim
	DN32	4	Perfexim
	DN25	8	Perfexim
	DN20	3	Perfexim
	DN15	5	Perfexim
ZZ1	Zawór zwrotny, gwintowany, DN32	1	Perfexim
ZZ2	Zawór zwrotny, gwintowany, DN25	1	Perfexim
ZZ3	Zawór zwrotny, gwintowany, DN20	1	Perfexim
ZO	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15	5	
T	Termometr techniczny 0-100 C	2	KFM Włocławek
M	Manometr 0-0.6MPa M63-R(0-0.6)1.0	2	KFM Włocławek
	Rura stalowa ze szwem przewodowa, czarna wg. PN-80/H-74244 (do instalacji c.o.)	14mb 2mb 2mb	
	DN40		
	DN25		
	DN20		
	Rura stalowa ze szwem ocynkowana wg. PN-80/H-74200	4mb	
	DN20		

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI OLEJOWEJ

<i>Oznaczenie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent Dystrybutor</i>
B	Zbiornik oleju o poj. 750l typ KWT	9	Roth
	Przylącze podstawowe G	1	Roth
	Przedłużenie szeregowe R	6	Roth
	Przedłużenie blokowe B	2	Roth
KWP	Korek wlewu paliwa ø50	1	
FO	Filtr oleju z odpowietrznikiem do instalacji dwururowej z odpowietrznikiem ø15	1	
ODP	Zawór oddechowy ø50	1	

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMINA

<i>Oznaczenie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent Dystrybutor</i>
MKD	DS 180	1	MK Żary
MKD	KBT 180	1	MK Żary
MKD	AFT-90 180	1	MK Żary
MKD	OBTR 180	1	MK Żary
MKD	RT-1000 180	14	MK Żary
MKD	WKT-1 180	1	MK Żary
MKD	MAT 180	1	MK Żary
MKD	WHT-1 180	8	MK Żary

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW

<i>Oznaczenie</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent Dystrybutor</i>
	Szafka nacienna hydrantowa 740x790x250mm	1	
	Półstałe urządzenie gasnicze WP400	1	
	Zlew żeliwny	1	