



Tykocin dn. 16.02.2012 r.

BURMISTRZ TYKOCINA
województwo podlaskie
RO 271.2-3.2012

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą **informuję, że zostały skierowane zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego Nr RO 271.2.2012 na „Adaptację części Remizy OSP na świetlicę wiejską w Sierkach, gmina Tykocin”** o treści jak poniżej na które udzielam odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie.

W zapytaniach z dnia 06.02.2012 prosiłem o sprecyzowanie pojęcia naturalna okleina drzwi. Opis sugeruje wbudowanie drzwi okleinowanych okleiną naturalną (fornir). Czy do wyceny należy przyjąć okleinę naturalną (fornir), czy okleinę drewnopodobną np. okleina drewnopodobna PCV, okleina CPLHQ, okleina HPL (przykładowe okleiny stosowane w drzwiach firmy Porta?. Proszę o jednoznaczne określenie typu okleiny, w celu rzetelnej i poprawnej wyceny materiałów.

Odp. Do wyceny należy przyjąć drzwi zewnętrzne drewniane, okleinowane okleiną naturalną- fornirem (np. dąb, buk) zabezpieczone wodoodpornym, półprzezroczystym lakierem do zastosowań zewnętrznych.

Pytanie

W odpowiedziach na zapytania , drzwi D1 do pomieszczenia 1.13, D4i D5 mają być jak określa odpowiedź i wykaz stolarki higieniczne. Czy pod określeniem higieniczne rozumieć należy: drzwi umożliwiające zmywanie powierzchni, przeznaczone do pomieszczeń zbiorowego żywienia? Nadmieniam, iż wszystkie drzwi posiadają atest PZH.

Odp. Pod określeniem „ drzwi higieniczne” należy rozumieć drzwi wg opisu do projektu architektoniczno- budowlanego – pkt 3. – stolarka:

„- drzwi do pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń, w których żywność wprowadzana jest do obrotu muszą być szczelne, łatwe do oczyszczenia; w pomieszczeniach produkcyjnych należy stosować drzwi o gładkiej i nienasiąkliwej powierzchni”

Pytanie

Stoły pomocnicze, gastronomiczne, regały i chłodziarka, wykonane ze stali nierdzewnej, sugerują wykonanie pomieszczeń zgodnie z normami dla pomieszczeń zbiorowego żywienia. Opisane wyposażenie lodówka, zmywarka, kuchnia gazowo- elektryczna, sugeruje możliwość wbudowania urządzeń przeznaczonych do użytku domowego. Proszę o jednoznaczne określenie, jakiego typu mają być wycenione urządzenia do pomieszczeń kuchni i zmywalni.

Odp. Wyposażenie pomieszczenia 1.13 – wydawalnia posiłków: lodówka, zmywarka kuchnia elektryczna (nie gazowo- elektryczna) – zgodnie z normami do pomieszczeń zbiorowego żywienia. W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć kuchnię nie gazowo- elektryczną lecz **kuchnię elektryczną**.

Pytanie

Proszę o sprostowanie obmiaru ilości przęseł ogrodzenia.

Odp. Prawidłowa ilość przęseł ogrodzenia jaką należy przyjąć do wyceny wynosi **44 sztuki** a nie jak podano w przedmiarze 34 szt.

Pytanie

Jaki typ kotła należy przyjąć do wyceny, z podajnikiem czy bez? W opisie technicznym w pkt.10 „Kotłownia” zapisane jest że: „ Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji c.o. będzie kocioł stalowy wodny typu „ Moderator” M 28 w ustawieniu L. Nie ma w sprzedaży takiego typu kotła.

Natomiast wg przedmiaru kocioł ma być z podajnikiem. W opisie technicznym nie jest wspomniane , że ma być podajnik. Na rysunkach wrysowany jest kocioł bez podajnika.

Jaki kocioł należy przyjąć do wyceny.

Odp. Do wyceny należy przyjąć kocioł zgodnie z przedmiarem robót

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Chlebowicz